



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011668/FNOC/COL/2023/6792

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 8, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Sep-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CARMEL CONVENT EDUCATION SOCIETY

आवेदक का पता / Applicant Address : CARMEL CONVENT EDUCATION SOCIETY NH-46 , INDUS TOWNE RATANPUR SADAK , BHOPAL BHOPAL 462047

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 26385 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : CARMEL CONVENT SR.SEC SCHOOL KH NO : 256/1,256/2/2.256/2/2, 261,262/4 VILLAGE RATANPUR , BHOPAL NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100011668 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति

CARMEL CONVENT EDUCATION SOCIETY
NH-46 , INDUS TOWNE RATANPUR SADAK,
BHOPAL

विषय:-

CARMEL CONVENT EDUCATION SOCIETY NH-46 , INDUS TOWNE RATANPUR SADAK , BHOPAL द्वारा CARMEL CONVENT SR.SEC SCHOOL KH NO : 256/1,256/2/2.256/2/2, 261,262/4 VILLAGE RATANPUR , BHOPAL भवन बिल्डिंग हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत CARMEL CONVENT EDUCATION SOCIETY NH-46 , INDUS TOWNE RATANPUR SADAK , BHOPAL द्वारा CARMEL CONVENT SR.SEC SCHOOL KH NO : 256/1,256/2/2.256/2/2, 261,262/4 VILLAGE RATANPUR , BHOPAL भवन बिल्डिंग के 2022.92 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 09 मी. ऊंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षरसहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011668/FNOC/COL/2023/6792

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 8, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Sep-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CARMEL CONVENT EDUCATION SOCIETY

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011668/FNOC/COL/2023/6792

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 8, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Sep-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CARMEL CONVENT EDUCATION SOCIETY

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टएड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह फायर प्लान अप्रूवल 02 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण-पत्र में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्निप्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011668/FNOC/COL/2023/6792

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 8, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Sep-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CARMEL CONVENT EDUCATION SOCIETY

आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय किया गया फायर प्लान अप्रूवल निरस्त मान्य होगा। आवेदक द्वारा भवन के अधिभोग/ अधिवास के पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण-पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

**NIDHI
SINGH**

Digitally signed
by NIDHI SINGH
Date: 2023.09.12
18:13:18 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)

Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh